


KOMUNIKAT

Odbiorcy wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Domaniewicach

Na podstawie Decyzji nr PPIS.SHŚ/HK.9020.75.3.2026.NP z dnia 22 stycznia 2026r. **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu stwierdził warunkową przydatność do spożycia wody z wodociągu w Domaniewicach** ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego – **bakterie grupy coli w ilości < 10 jtk/100 ml, przy jednoczesnej wartości parametrów Escherichia coli i enterokoki na poziomie 0 jtk/100 ml**. Z uwagi na powyższe konieczne jest przegotowanie wody przed jej użyciem do celów higienicznych i spożywczych.

Na stacji uzdatniania wody w Domaniewicach prowadzone są działania naprawcze, które mają na celu wyeliminowanie wystąpienia bakterii grupy coli.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Marlena Różycka-Żak