

Domaniewice, 22-09-2026 r.

GMINA DOMANIEWICE
z siedzibą
ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice
woj. łódzkie
tel.(46)838 3522, 838 3587, tel./fax 838 3377
NIP 834-12-47-409; REGON 750148220

KOMUNIKAT

Odbiorcy wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Rogóźnie

Na podstawie Decyzji nr PPIS.SHŚ/HK.9020.78.9.2026.NP z dnia 21 września 2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu stwierdził, że w badaniach jakości wody z wodociągu Rogóžno, zaopatrującego mieszkańców miejscowości Rogóžno, Skaratki pod Rogóžno, stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną parametru mikrobiologicznego – liczba kolonii (ogólna liczba mikroorganizmów) w 22°C: w punkcie kontrolnym na Stacji Uzdatniania Wody, w ilości >300 jtk/1 ml (zalecane <100 jtk/1 ml), w punkcie kontrolnym na sieci, pod adresem Rogóžno 11, w ilości >300 jtk/1 ml (zalecane <200 jtk/1 ml). Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W związku z tym woda z wodociągu nadaje się do spożycia, wyłącznie po uprzednim przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt oraz osób z obniżoną odpornością.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być używana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Informuję Mieszkańców sołectwa Rogóžno i Skaratki pod Rogóžno, że odbiór wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Rogóźnie został zamknięty i przełączony na odbiór wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Skaratkach.

Na Stacji Uzdatniania wody w Rogóźnie prowadzone są działania naprawcze, które mają na celu wyeliminowanie wystąpienia w/w nieprawidłowości.

WÓJT GMINY
Paweł Kwiatkowski